



Klíma és Fűtéstechnika Kft.

35 kW egységteljesítmény feletti gázkészülékek üzembe helyezésének feltételei

[Kérjük az adatlapot a megrendelő töltsse ki és írja alá!]

Megrendelő:

Telepítés helye:

- Előírásoknak megfelelően, szakszerűen készre szerelt és feltöltött fűtési rendszer
 - Biztonsági szelep
 - Tágulási tartály
 - Megfelelően kialakított kondenzvíz-elvezető rendszer
 - Szükség esetén kondenzvíz semlegesítés vagy annak hiányában a közcsatornát üzemeltető nyilatkozata
 - Mágneses iszapleválasztó*
 - Fűtési rendszer feltöltése a Szerelési utasítás szerint
 - Megfelelő minőségű víz utánpótlás biztosítása a Szerelési utasítás szerint, vízmérővel
- Előírásoknak megfelelően, szakszerűen készre szerelt és működő gáz- és levegő-füstgáz rendszer
- Előírásoknak megfelelően, szakszerűen kiépített elektromos hálózat [leválasztó kapcsoló, FI relé, EPH, stb.]
- Előírásoknak megfelelően, szakszerűen készre szerelt [bekötött] elektromos berendezések [készülékek, szabályzók, külső hőmérséklet érzékelő, tároló érzékelő, stb.]
- Elektromos energia és megfelelő tüzelőanyag ellátás, illetve megfelelő hőelvétel biztosítása
- Hatósági engedélyek megléte [kéményseprő ipari, gázszolgáltató, EPH]

*A mágneses iszapleválasztó hiánya a készülék idő előtti meghibásodásához vezethet, ezért beépítése ajánlott!

Amennyiben a helyszínen valamelyik feltétel mégsem teljesül, abban az esetben a beüzemelés nem végezhető el. Ebben az esetben egy kiszállást, és minden megkezdett munkaóra után 1 óra/fő munkadíjat számlázunk.

Vízkezelés irányelvei:

- Nem megfelelő vízminőség [magas vezetőképesség ill. keménység] esetén a töltő- illetve rendszervíz sótelenítése megengedett.
- Szükség esetén, csak olyan adalék alkalmazható, ami kizárólag a rendszervíz pH értékét befolyásolja.
- Egyéb adalékok hozzáadása, valamint vízlágyítás [mésztelenítés] egylépcsős ioncserélővel nem megengedett.

Megjegyzés:

.....

.....

.....

dátum

.....

megrendelő aláírása, bélyegző